

Государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение Ярославской области
«Ярославская школа-интернат № 6»
(ГБОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6»)
150008, город Ярославль, ул.Клубная, д.40
Тел./факс: (4852) 50-32-64
int6.yaroslavl@yarregion.ru
ОКПО 21720916 ОГРН 1027600622818
ИНН/КПП 7603020761/760301001
06.02.2025 № 122

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Фрунзенскому, Красноперекоскому
и Заволжскому районам г. Ярославля
управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС
России по Ярославской области

ГБОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» информирует о проведенной работе по устранению нарушений обязательных требований, выявленных в ходе профилактического визита (предписание №2502/026-76/31/ПВПР):

1. п.1: «В помещении плотника на первом этаже дымовые пожарные извещатели закрыты пакетами». Устранено.
2. пп. 2, 3, 4, 5, 11, 13: «План эвакуации...не верно сориентирован на местности». Во 2 квартале 2025 года будут заказаны новые планы эвакуации.
3. п.6: «на путях эвакуации из помещения «Столовая» перед эвакуационным выходом непосредственно на улицу из обеденного зала в полу имеются неровности». Устранено.
4. п.7: «осуществляется хранение хозяйственного инвентаря в тамбуре жилого корпуса №2 центрального эвакуационного выхода». Устранено, тамбур освобожден от инвентаря.
5. п.8: «на первом этаже в квартире №1 жилого корпуса №1 огнетушитель ОП-5 №27 присоединен шланг от огнетушителя другого типа (ОВП)». Исправлено.
6. п.12: «над эвакуационным выходом в коридор из помещения Столовая», согласно плану эвакуации, отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД». Сделана заявка в обслуживающую организацию на установку светового оповещателя.

Остальные нарушения, выявленные в ходе профвизита, будут устранены в летний период 2025 года.

Директор



Н.В.Мурина